

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Питање:

Јуче смо обишли Ваш објекат, Геронтолошки центар и сагледали постојеће стање, за потребе јавне набавке за проширење система дојаве пожара. У складу с тим ми бисмо понудили следеће:

Уместо модула за проширење пп централе понудили бисмо комплетно нову пп централу, са комплетном потребном документацијом EN-54, LVD, EMC, домаћим атестима, која је компатибилна са постојећим Ночикіјевим јављачима у вашем објекту. Закључили смо да ће постојећи систем дојаве са ручним јављачима бити демонтиран јер није компатибилан са адресабилним системом који је по вашем захтеву. Да ли сте сагласни са тим пошто је у суштини најбитнија најнижа цена и да систем буде обједињен и комплетиран?

Одговор:

Јавна набавка има назив – “Набавка радова на проширењу стабилног система за дојаву пожара”, а са тим у вези у позицији бр.1 недвосмислено пише: “Проширење централе за дојаву пожара ALPHA 2100-2L ”.

Не видимо технички оправдан разлог зашто бисмо прихватили одступање од описане позиције, односно замену постојеће централе. Наручилац је задовољан у смислу поузданости опреме јер се не квари, као и једноставности одржавања.

Постојећи и систем дојаве са ручним јављачима неће бити демонтиран.

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 19/16